



Ingenieurbüro für:
– Akustik
– Schallschutz
– Bauphysik

Kees Rijk BV
Watertorenweg 24
6571 CB Berg en Dal
Niederlande
info@keesrijk.nl

Feuerwiderstand REI 240 Legioblock



Kees Rijk BV bestätigt dass aus Legioblocks aufgebaute Wände mit Trennfunktion einen Feuerwiderstand von 240 Minuten im Einklang mit den Normen NEN 6069:2011 und DIN EN 13501-2:2016 aufweisen.

Dies gilt für den Anwendungsbereich und unter Berücksichtigung der einschränkenden Bedingungen, die im Bericht 171404a „Trennwände aus Legioblock-Betonblocks; Prüfbericht Feuerwiderstand“ niedergelegt sind.

Ir. C.A.E. (Kees) Rijk
17. April 2017